



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского района
Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 29

Предписание № 2-15-355/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа №252 Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 252 Санкт-Петербурга). ИНН 7807019806.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжений ОНДПР Красносельского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 07.08.2017 года № 2-15-355.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 14 по 26 сентября 2017 года Тучковой Оксаной Михайловной – начальником отделения отдела надзорной деятельности Красносельского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – здания образовательного учреждения ГБОУ СОШ №252 Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д. 2, корп.4, лит.А.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором ГБОУ СОШ № 252 Санкт-Петербурга Романенко Светланой Александровной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Дверь в помещение кладовой «спортивного инвентаря» не соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 30 (установлена дверь, не имеющая сертификата соответствия).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.1, ч.3 ст.88, табл.24, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.09.2018 г.	
2.	Дверь в помещение кладовой №30 не	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.1, ч.3 ст.88,	01.09.2018 г.	

	соответствует требуемому пределу огнестойкости EI 30 (установлена дверь, не имеющая сертификата соответствия).	табл.24, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
3.	Для отделки стен в спортивном зале применены материалы с более высокой пожарной опасностью чем КМ 1 (для отделки стен применена масляная краска).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.6 ст.134, табл.29, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2018 г.	
4.	Для отделки стен коридора на путях эвакуации 1 этажа, применены материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (для отделки стен применена масляная краска).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.6 ст.134, табл.28, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 п.4.3.2.	01.09.2018 г.	
5.	Для отделки стен коридора на путях эвакуации 4 этажа, применены материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (для отделки стен применена масляная краска).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.6 ст.134, табл.28, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 п.4.3.2.	01.09.2018 г.	
6.	Для отделки стен на путях эвакуации в тамбуре 1 этажа (главный вход), применены материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (для отделки стен применены пластиковые панели).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.6 ст.134, табл.28, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 п.4.3.2	01.09.2018 г.	
7.	Для отделки пола на путях эвакуации 4 этажа, применены материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2, РП2, Д3, Т2 (для отделки пола коридора применен линолеум не имеющий сертификата соответствия).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.6 ст.134, табл.28, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 п.4.3.2	01.09.2018 г.	
8.	Для отделки пола на путях эвакуации в тамбуре у спортивного зала, применены материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2, РП2, Д3, Т2 (для отделки пола коридора применен линолеум не имеющий сертификата соответствия).	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.6 ст.134, табл.28, 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 п.4.3.2	01.09.2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности
Красносельского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Тучкова Оксана Михайловна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«26» сентября 2017г.

Предписание для исполнения получил:

директор ГБОУ СОШ № 252 Санкт-Петербурга
Романенко Светлана Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении

проверки)

«26» сентября 2017г.

